

Rapporto tecnico – Etichettatura energetica
Codice ID : EL2722

Apparecchio sottoposto ad analisi

Descrizione: CALDAIA A PELLETT
Modello: CALDAIA BIO-SYSTEM 30 STAR
Alimentazione: 230 Volt / 50 HZ
Fabbricante: Newsystem srl
Città: Avellino (AV)

Documento di riferimento per l'identificazione dell'EUT è il Documento Tecnico n. 396157 del 30/06/2022 emesso da Istituto Giordano SpA

Modelli appartenenti alla stessa famiglia: BIO-BOILER 30 STAR, BIO-CIPPATO 30 STAR

Specifica di analisi

Normative

Regolamento UE 2015/1187

Attribuzione EII (indice di efficienza energetica)

✓	Valore calcolato 126,3	Valore di riferimento tra 125 e 150	EII, indice di efficienza energetica
✓	Classe A++		

Analisi

SUPERATA

Collaudatore

Ing. GIOVANNI RUNCO

Data analisi

30.06.2022

